

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM. 0478/25.43.43
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

| | |
|----------|---------------------------|
| Klant | <u>De Ceuster</u> |
| Straat | <u>Boulevard 76</u> |
| Gemeente | <u>2220 Heist op Berg</u> |
| Tel. | |

Erkenningsnummer erkende technicus : DE SAEDELEIR JEF SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld

2. ~~Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

Algemene Info

| | |
|---|--|
| Adres reservoir: <u>Idem</u> | Firma: <u> </u> |
| Nummer reservoir: <u> </u> | B.T.W. Nr. <u> </u> |
| Nominale waterinhoud: <u>5400</u> | Materiaal: <u>Metaal</u> Beton Kunststof |
| Datum ingebruikstelling: <u>1975</u> | Plaats: Binnen <u>Bovengronds</u> |
| Vorige S.V. Nummer: <u>SVO 1983</u> | <u>Buiten</u> <u>Ondergronds</u> |
| Datum vorige controle: <u>8-7-00</u> | Buitenwand: <u>Ontoegankelijk</u> Toegankelijk |
| Datum controle: <u>18-4-23</u> | Kenplaatje tank aanwezig: Ja <u>Nee</u> |
| Datum volgende controle: <u>18-4-28</u> | Onderzoek: <u>Periodiek</u> Beperkt |

Onderzoek

Opmerkingen (.....)

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrasoon SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig | | |
| Verluchting te klein | | |
| Vuil en stookolie gemorst, <u>Peildam vervangen</u> | | |
| <u>ok</u> | | |
| <u>Ja</u> <u>1 cm</u> | | |
| <u>N.o.k</u> | Niet | Aanwezig |
| <u> </u> | Niet | Aanwezig |
| <u> </u> | Niet | Aanwezig |
| Werkt <u>ok</u> | Sonde | <u>Fluit</u> |
| <u> </u> | Verdere exploitatie toegelaten: | <u>Ja</u> Nee |
| Stookolie gemorst | | |
| 4 1/4" 5/4" | Merkteken: Rode Oranje <u>Groene</u> | |

TOTAAL TE BETALEN: ADP € Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaam 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 Info over de regelgeving inzake stookolietanks vind je op www.lne.be/themas/vergunningen:praktisch/fag/stookolietanks/. Of op www.infomazout.be

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35 GSM 0478/25.43.43
 2440 Geel Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant:
De Ceuster

